

CERTIFICAT DE QUALITÉ

NF PARQUETS

Société : **PARQUETS PROTAT**
 Usine : 96, rue du 19 mars 1962 - 71260 ST GENGOUX DE SCISSE - France
 Identification N°: **46**

PARQUET CHENE SEMI-MASSIF

12 mm
PARQUETS CONTRECOLLES

Composition :

Parement :
 - essence : Chêne
 - épaisseur : 3,5 mm
 Ame contreplaqué : 8,5 mm

Dimensions :

Epaisseurs : 12 mm
 Largeur ≤ 185 mm
 Longueur ≤ 2500 mm

CLASSEMENT D'ASPECT : Plancher = Chalet / Sauvage = Chalet selon CdC du référentiel ou 1B / RA / RB / Bohème = RB / Prestige = 1B / Authentique = RA selon CdC du titulaire

APTITUDE A L'USAGE

Les caractéristiques géométriques : Selon NF EN 13489 et § 3.2.1 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel

Humidité des bois : Selon NF EN 13489 (5 à 9 %)

Verrouillage mécanique (clip) : /

Comportement sous caisson climatiseur (NF B 54-008) : Conforme en pose collée

CLASSEMENT D'USAGE
 Selon XP B 53-

Brut 31*

Vernis /

Huilé /

OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS : oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2

OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/RAFRAICHISSANTS : oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2

*Si finition (huile ou vernis) appliquée sur chantier, elle doit être conforme aux exigences définies aux § 4.3.2.3 et § 4.3.3.3 des prescriptions techniques pour la classe certifiée



FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de fonctionnement des certifications de FCBA sous marque NF et du référentiel de la Marque NF Parquets.

Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles sur le site Internet : www.fcba.fr.

Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année. Seules les lames de parquets dont les bottes ou les emballages sont revêtus de la Marque NF peuvent se prévaloir du présent certificat. Le marquage des produits doit être conforme selon le référentiel NF Parquets en vigueur.

Numéro de Certificat : **61/14/040-10**

Annule et remplace N° /

Date d'émission : 1er janvier 2025

Valable jusqu'au : **31/12/2026**

Pages :

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET